



המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים  
THE HOLY SITES AUTHORITY

**מכרז 01/2024 לביצוע עבודות חשמל ותחזוקת חשמל באתרי המרכז הארצי בצפון**

קובץ שאלות ותשובות

| מספר סידורי | הפניה לשם המסמך ומספר הסעיף   | השאלה   | תשובה   |
|-------------|---|---|---|
| 1           | עמ' 54 סעיף 20  | האם התמורה היא עבור תשלום חודשי, לכל הציוד הכתוב בטבלת סעיף 20, ע"פ האתר?   | התמורה בסעיף זה הינו עבור תחזוקה חצי שנתית או בקשה ע"י המזמין לביצוע עבודה במועד מוקדם יותר.  |
| 2           | 7.1   | הערבות לקיום המכרז תהיה לפחות 90 ימים האם אין חשיבות לתאריך הערבות מעבר ל-90 יום? הכוונה במידה ואני מוציא ל-100 יום את הערבות האם זה מקובל? | אפשר  |
| 3           |   | האם קיים קבלן שמבצע את נושאי מכרז זה, ואם כן מה היקף הפעילות שלו בכל שנה בשנים האחרונות?  | קיים, לא ניתן לענות על מידע זה.   |
| 4           |   | האם אפשר לקבל את רשימת האתרים הקדושים לביצוע מכרז זה  | <ul style="list-style-type: none"><li>• מערת אליהו הנביא בחיפה.</li><li>• קבר רבי עקיבא בטבריה.</li><li>• קבר חוני המעגל ונכדיו בחצור.</li><li>• קבר רבי יהודה הנשיא בציפורי.</li><li>• קבר רבי אבדימי דמן בחיפה.</li><li>• קבר הרמב"ם בטבריה.</li><li>• קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה</li><li>• קבר רבי ישמעאל כהן גדול בסגור.</li><li>• קבר ואתר הרשב"י במירון.</li><li>• קבר יהודה בן בבא בשפרעם.</li></ul> <p>רשימה חלקית- המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף אתרים נוספים באזור הצפון.</p> |
| 5           | נספח ג' - מפרט טכני, סעיף 16 / מידע ורישום  | מה הכוונה בהכנת תכניות חשמל כחלק מתיק מתקן? האם קיימת דרישה לייצר (תכנון ושרטוט) תוכניות AS MADE לכל האתרים עם קבלת העבודה?                 | כן, כוונתנו לייצר תכניות ו/או לעדכן את הקיים  |
| 6           | נספח ג' - מפרט טכני, סעיף 17-18 / עבודה תחזוקה חצי שנתית + טיפולים במתקנים שונים באתרים | האם קיימים אתרי מתח גבוה? אם כן, נשמח לקבל מפרט.  | אין מתקני מתח גבוה  |



המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים  
THE HOLY SITES AUTHORITY

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| הגנרטורים יהיו מושתקים בכל התקנת גנרטור יש צורך בבדיקת בודק ע"פ סוג ההסמכה הנדרשת. במידה ויידרש דלק מעל 8 שעות עבודה המרכז הארצי יישא בהוצאות ההפרש.  | האם יש דרישה לגנרטור מושתק? האם אספקת גנרטור דורשת בודק 3 או מספיק בודק 2? על מי תשלום הדלק של הגנרטור מעבר ל 8 שעות עבודה?                                     | נספח ד' - כתב כמויות וההצעה הכספית, עמוד 65, תת פרק - גנרטורים 08.009 | 7 |
| 1. גובה הערבות להגשת הצעה במכרז : 30,000 ₪.<br>2. ערבות ביצוע - בסעיף 13.1.2 להסכם ההתקשרות: במקום המילים "יהא בשיעור של 10% (עשרה אחוזים) מהתמורה הכוללת שתגיע לקבלן ביחס למכלול העבודות" יבוא "יהא בשיעור של 50,000 ₪". | האם הדרישה לערבות עומדת בעינה? בנוסף, סכום הדרישה המופיע בנספח ט' שונה מהסכום המופיע בסעיף 7 (עמודים 7-8). נספח ט' - סכום של 50 אש"ח, סעיף 7 - סכום של 30 אש"ח. | נספח ט' - ערבות ביצוע/בדק, עמוד 80                                    | 8 |

..... חתימה וחותמת של המציע

..... תאריך